























TRATTA 3: DEGRADI, INTERVENTI DI RESTAURO E NUOVE DESTINAZIONI


STAZIONI e SOTTOSTAZIONI



Legenda	
Tipologie	
	Stazione- Sottostazione
	Casello
Stato di conservazione degli immobili	
	Restauro e-o Riattivata
	In buono stato di conservazione ma inutilizzata
	Danneggiata e-o in cattivo stato di conservazione
Destinazioni attuali e/o possibili	
	Strutture museali e-o espositive
	Rifugi escursionistici
	Strutture di sostegno al turismo
	Strutture Ricettive
	Strutture di Servizio
	Proprietà Privata

	6. TRIPONZO-VISSO (km 34,351) Tipologia: Stazione Stato di conservazione: gravemente lesionato
DEGRADI PRINCIPALI: - movimento di ribaltamento della facciata verso la ferrovia - incuria e abbandono del fabbricato e del contesto - assenza di infissi - copertura disconnessa dalla struttura e incompleta - vegetazione infestante	
INTERVENTI NECESSARI - interventi di pulizia dell'area - interventi di risanamento dell'integrità strutturale dell'edificio - risanamento infissi e copertura	
POSSIBILI DESTINAZIONI     	

	9. VOLPETTI (km 36,737) Tipologia: Casello Stato di conservazione: DEMOLITO
DEGRADI PRINCIPALI: - lievi danni al paramento murario esterno - lacune nell'intonaco esterno - infissi mancanti e-o danneggiati	
INTERVENTI NECESSARI - interventi di risanamento dell'integrità dei paramenti murari in corrispondenza dei danni sismici - sostituzione e-o restauro degli infissi	
POSSIBILI DESTINAZIONI   	

	10. BISELLI (km 41,570) Tipologia: Stazione Stato di conservazione:
DEGRADI PRINCIPALI: - lievi danni al paramento murario esterno - lacune nell'intonaco esterno - infissi mancanti e-o danneggiati	
INTERVENTI NECESSARI - interventi di risanamento dell'integrità dei paramenti murari in corrispondenza dei danni sismici - sostituzione e-o restauro degli infissi	
POSSIBILI DESTINAZIONI 