



Analisi Materica

- Intonaco ocra**
Porzioni intonacate su cui è stata effettuata una tinteggiatura color ocra.
- Intonaco arancione**
Porzioni intonacate su cui è stata effettuata una tinteggiatura color arancione.
- Stucchi decorativi**
Elementi decorativi e stuccature.
- Superfici in muratura**
Superfici in muratura faccia a vista, porzioni scoperte in seguito al distacco della superficie intonacata.
- Stucchi affrescati**
Bassorilievi affrescati sull'architrave del primo ordine.
- Stucchi decorativi altare**
Elementi decorativi e stuccature.
- Intonaco altare**
Porzioni dell'altare intonacate.
- Cancello in ferro**
Cancello cancello ingresso..
- Pavimentazione in pietra**
Gradini di accesso.
- Fessurazione**
Dovuta all'azione sismica e all'infiltrazione di acqua e ai relativi cicli di gelo-disgelo.

Analisi dei degradi

- Patina biologica**
Massa organica dovuta all'infiltrazione di acqua e umidità, nella zona antistante alla facciata.
- Degr. decorticale, distacco**
Distacco di rilevanti porzioni di intonaco dovute a infiltrazioni d'acqua e ai relativi cicli di gelo-disgelo, per l'assenza della copertura.
- Risalita capillare**
Distacco di rilevanti porzioni di intonaco dovute alla risalita d'acqua dal terreno.
- Lacuna**
Mancanza di elementi decorativi o di porzioni murarie dovute a crolli o all'asportazione da parte di interventi pregressi.
- Alterazione cromatica**
Dovuta all'azione delle radiazioni solari, e dell'infiltrazione dell'acqua su porzioni affrescate
- Polverizzazione**
Dovuta all'azione delle precipitazioni atmosferiche sugli stucchi decorativi
- Disgregazione**
Dovute all'erosione per gli elementi in quota e all'infiltrazione dell'acqua e dei relativi cicli di gelo e disgelo.

