


ANALISI ENDOSCOPICA - foro D

Localizzazione del foro

Piano terra

0 1 2 4 3.5m



Immagini del foro



Vista del foro dal piano terra

Caratteristiche dello strumento



STRUMENTAZIONE:

Videoendoscopio
XL Vu Video Probe, GE

L = 3000 mm Ø = 6,1 mm

Direzione di vista: Frontale

Campo visivo: 50°

Profondità di campo: 50 mm - ∞

Sequenza degli strati individuati durante l'endoscopia



1. Vista dell'impalcato ligneo a livello del pavimento



2. Vista dell'intercapedine



3. Vista della volta piena in laterizio. Le parti grigie che sono i giunti di malta tra i corsi



4. La videocamera attraversa la volta in laterizio ed esce nella stanza sottostante

Sequenza della stratificazione del solaio ispezionato

