DATI IMPIANTO - Configurazione attuale

-Numero moduli	:	3920
-Marca moduli	:	LDK-230P-20
-Potenza picco moduli	:	230 Wp
-Potenza picco impianto	:	901.6 kWp
-Dimensioni moduli	:	1642 x 994 x 40 mm
-Inverter 1	:	Power One PVI-Central-330.0-TL
-Inverter 2	:	Power One PVI-Central-330.0-TL
-Inverter 3	:	Power One PVI-Central-330.0-TL



Comune di Racconigi

PROGETTO

Parco fotovoltaico Canapile - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 901.6 kWp

ENTEC spa
Via Montegrappa, 2
12038 Savigliano (CN)
Tel +39 0172 370 008
Fax +39 0172 375 319
www.entec.it

Allegato **A**.01

Planimetria generale impianto - CONFIGURAZIONE ATTUALE

Scala 1:500

commessa ----

Rev. 00	D.F. - Revisione 00	25/05/2018

Note legali: proprietà esclusiva della società Entec spa; utilizzo e riproduzioni vietate senza alcun accordo

594x420

Particolare cavidotto
Scala 1:25