

					Ore Totali Diurne	310	308	372	420	434	420	434	434	420	372	330	310	% picco di produzione su potenza installata	Potenza media impianti di produzione [kW]
Edificio	numero moduli [-]	Superficie singolo modulo [m2]	Potenza di picco singolo modulo [W]	Superficie impianto [m2]	Potenza di picco impianto [kW]	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Palazzo Comune	132	1,99	425,00	262,7	56,10	9,1	11,8	15,6	17,7	21,4	22,9	23,1	20,9	15,7	12,8	9,7	8,1	41,26%	
Campo Sportivo	92	1,99	425,00	183,1	39,10	6,4	8,3	10,9	12,4	15,1	16,2	16,5	14,7	11,1	9,0	6,8	6,6	42,11%	
Casa Albergo	406	1,99	425,00	808,0	172,55	28,4	36,6	48,5	55,2	66,9	71,9	73,1	65,3	49,1	39,9	30,2	25,2	42,36%	
Edificio 118	52	1,99	425,00	103,5	22,10	3,5	4,5	6,0	6,9	8,3	8,9	9,0	8,1	6,1	4,9	3,7	3,1	40,87%	
Edificio Scolastico	248	1,99	425,00	493,6	105,40	17,5	22,5	29,8	33,9	41,1	44,1	44,8	40,1	30,2	24,5	18,6	15,5	42,47%	
Palazzo Landro Scalisi	106	1,99	425,00	211,0	45,05	7,3	9,4	12,4	14,1	17,1	18,3	18,6	16,7	12,6	10,2	7,7	6,4	41,33%	
Museo	84	1,99	425,00	167,2	35,70	6,3	7,9	10,2	11,5	13,7	14,6	14,9	13,5	10,3	8,6	6,6	5,6	41,70%	
TOT	1120	1,99	425,00	2229,0	476,00	78,6	100,9	133,5	151,8	183,6	197,0	200,0	179,2	135,0	109,9	83,3	70,5	42,02%	
						38,7	28,5	23,5	21,4	22,2	27,3	35,3	34,2	32,1	40,4	43,3	37,0	Potenza media mensile assorbita in consumo [kW]	
						Energia consumata nelle ore diurne [kWh]													
						12011,9	8780,2	8745,4	9008,4	9655,6	11486,1	15338,3	14848,8	13489,8	15027,9	14290,4	11463,4		