1 Planimetria | Quota 53.59

1 : 50



2 Muro tipo M1

1 : 10

STRATO	SPESSORE [cm]
Strato rasante traspirante idrorepel-lente a base di resine silossaniche	0,2
Intonaco premiscelato a base cementizia	1
Isolamento a cappotto con lastre in EPS	5
Rivestura di tamponamento in blocchi di cls alveolare, h. 12 in	25
Intercapedine d'aria	3
Muratura in folle di tufo	10
Intonaco premiscelato a base cementizia	2
	0,5

SCHEDA TECNICA:

4 Muro tipo M3

1 : 10

STRATO	SPESSORE [cm]
Strato rasante traspirante idrorepel-lente a base di resine silossaniche	0,2
Intonaco premiscelato a base cementizia	0,8
Isolamento a cappotto con lastre in EPS	5
Muratura in calcestruzzo armato	Variable

SCHEDA TECNICA:

5 Muro tipo M4

1 : 10

STRATO	SPESSORE [cm]
Idrofluire	0,5
Lastra in carborgneso tipo PregiPac BA13	1,25
Lana minerale	8
Intercapedine d'aria	0,5
Lastra in carborgneso tipo PregiPac BA13	1,25
Idrofluire	0,5

SCHEDA TECNICA:

6 Muro tipo M5

1 : 10



STRATO	SPESSORE [cm]
Idrofluire	0,5
Intonaco premiscelato a base cementizia	2
Muratura in folle di tufo	10
Intonaco premiscelato a base cementizia	2
Idrofluire	0,5

SCHEDA TECNICA:

LEGENDA

MURATURE
- M1
- M3
- M4
- M5
- M6
- M7

PAVIMENTAZIONI
- PV1
- PV1 - ESTERNO
- PV3
- PVT

PILASTRI
- 50 x 50 cm. Cls C32/40
- 25 x 25 cm. Cls C32/40 (per ulteriori ri-chieste vedi tav. 12.24)
- Le loro posizione è indicata con il simbolo

FINESTRE
- F1 FINESTRA A BATTENTE SERIE A TAGLIO TERMICO
- F2 PORTA-FINESTRA A BATTENTE SERIE A TAGLIO TERMICO
- F3 FACCIATA VETRATA CONTINUA AUTOPORTANTE

PORTE

PORTE IN PANNELLI DI ALLUMINIO CON TELAIO IN ALLUMINIO:
- P1 AD 1 ANTA, largh.= mm 800, h= mm 2100
- P2 AD 1 ANTA, largh.= mm 900, h= mm 2100
- P3 A 2 ANTE, largh.= mm 1800 h= mm 2700
- P4 AD 1 ANTA, largh. netta = mm 900, h= mm 2100 CON MANIGLIONE ANTIPANICO
- P5 A 1 ANTA, largh.= mm 1000 h= mm 2100

PORTE IN VETRO CON TELAIO IN ALLUMINIO:
- PV1 A 4 ANTE SIMMETRICHE, largh.= mm 1800, h= mm 2200
- PV2 A 2 ANTE SIMMETRICHE, largh.= mm 2000, h= mm 2200
- PV3 A 2 ANTE SIMMETRICHE, largh.= mm 1800, h= mm 2700
- PV4 A 1 ANTA, largh.= mm 900, h= mm 2200

PORTE IN FERRO TAGLIAFUOCO REI 120 CERTIFICATE SECONDO NORMA UNI 9723 ED OMOLOGATE IN LAMIERA ZINCATA sp. 60mm, TELAIO IN ACCIAIO, VERNICIATURA ANTIGRAFFIO:
- PR1 A 2 ANTE SIMMETRICHE, largh.= mm 1800, h= mm 2150
- PR2 AD 1 ANTA, largh.= mm 900, h= mm 2150

13 PV3

1 : 10

STRATO	SPESSORE [cm]
Pavimentazione in grantio bianco sardo a spaccato	2
Massetto isolante con 250 kg di cemento per 1 mc di pietrisco	9
Solaio in Cls C32/40	40

SCHEDA TECNICA:

7 PV1 - Esterno

1 : 10

STRATO	SPESSORE [cm]
Pavimentazione in gres porcellanato di 1° scelta	1
Impermeabilizzazione con doppia guaina armata con poliestere mm 3 + 3	0,1
Massetto isolante con 250 kg di cemento per 1 mc di pietrisco	9
Caldana in Cls. D240	5
Solaio prefabbr.	35
Isolamento termico EPS (anche telo)	5
Intonaco (anche telo)	2

SCHEDA TECNICA:

9 PV1 - Solaio predalle 35/5/30/5

1 : 10



STRATO	SPESSORE [cm]
Pavimentazione in gres porcellanato di 1° scelta	1
Massetto isolante con 250 kg di cemento per 1 mc di pietrisco	9
Caldana in Cls C.32/40 con rete elettrosaldata Ø 6 maglia 20X200 mm	5
Solaio predalles	35

SCHEDA TECNICA:

3 Muro tipo M7

1 : 10



STRATO	SPESSORE [cm]
Idrofluire	0,5
Intonaco premiscelato a base cementizia	2
Muratura in blocchi di calcestruzzo, h. 1,2 in	25
Pilastro in cls. h. 1,2 m	2
Isolamento a cappotto con lastre in EPS	5
Intonaco premiscelato a base cementizia	1
Strato rasante traspirante idrorepel-lente a base di resine silossaniche	0,2

ALTEZZA 1.175 m

SCHEDA TECNICA:

10 Muro tipo M6

1 : 10



STRATO	SPESSORE [cm]
Idrofluire	0,5
Intonaco premiscelato a base cementizia	2
Muratura in folle di tufo	20
Intonaco premiscelato a base cementizia	2
Idrofluire	0,5
PILASTRO	50 x 50

SCHEDA TECNICA:

CITTÀ di LECCE

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l.

LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO CON ANNESSO NODO INTERSETTORIALE PER LA MOBILITA' E LA SOSTA PROPEDEUTICI AL RIBALTAMENTO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI LECCE

- PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -

DIREZIONE LAVORI:
A.T.I.

IL DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Primo Stasi

IL CSE: Ing. Alfredo SPITONI

IL D.O. GEOLOGO: Dott. Geol. Mario Stani

IMPRESA:
IMPRESA DI COSTRUZIONI
doronzo
GIANLUCA SRL

Proprietà IMPRESA:
STUDIO CORONA
Ing. Gianfranco Sodero

Committente:
CITTA' DI LECCE
IL R.U.P. - Ing. Giovanni Dell'Anna

Titolo dell'allegato

ARCHITETTONICO - FABBRICATO VIAGGIATORI - PIANTA PIANO PRIMO

Cod. N°: E324-PZ
Allegato N°:
ARC. 12.22
Scala
Come indicato

| Rev | Description | Date | Ch'k | Ch'k | Ch'k