

COMUNE DI TORINO
PROVINCIA DI TORINO

Committente:

CONDOMINIO ORIZZONTE
Via Viberti n. 23/25/27 - Via Monte Ortigara n. 8
CONDOMINIO DI LEA
Via Delleani n. 7

Progetto:

VALUTAZIONE PROGETTO AI SENSI
Art. 7 del D.P.R. 151/2011
AUTORIMESSA CONDOMINIALE
(ATT. N. 75.4.C DPR 151/11)

Ubicazione:

Via Delleani n. 7 - Via Viberti n.23/27 - Via Monte Ortigara n. 8

Oggetto:

Percorsi d'esodo
Primo piano interrato

Progettista:

EDOARDO PANATTONI

Collaboratori:

Documento N°:

viberti.vvf-dis-002-01

Tavola:

002.01

Data:

22/02/24

Scala:

1 : 100

Compilatore:

Validator:

Proprietà dell'Associazione Professionale Ingegneri Associati - TORINO

In nome della legge sui diritti d'autore si riserva tutte le copie di progetto

Senza autorizzazione scritta o scritta qualsiasi forma di divulgazione

o di riproduzione del documento

Il presente documento con software Autodesk LT 2007 della Autodesk Inc. con licenza n. 348-6583007

IA

INGEGNERI ASSOCIATI

Attestato con sistema certificato da RINA in conformità

alla normativa ISO 9001:2008 - n. certificato 01606353

PROGETTAZIONE INTEGRATA - ARCHITETTURA - STRUTTURE
IMPIANTI TERMOTECNICI - IDROSANITARI - ANTINCENDIO

C.so Vinzaglio n°19 - 10121 TORINO

LARGHEZZE VIE D'ESODO ORIZZONTALI					
Livello	Occupanti	L _u [mm/persona]	L _o Larghezza minima [mm]	Larghezza totale uscite dal piano [mm]	Verifica ridondanza
Piano -1	43	3,80	163,40	7200	163,40<6300
Piano -2	75	3,80	275,00	7200	275,00<6300

LARGHEZZE VIE D'ESODO VERTICALI					
Livello	Occupanti	L _u [mm/persona]	Larghezza minima [mm]	Larghezza totale uscite dal piano [mm]	Verifica ridondanza
Piano -1	43	4,00	172,00	7200	-
Piano -2	75	4,00	300,00	7200	-
TOTALE	118	4,00	472,00	7200	472,00<6300

SIMBOLI GRAFICI DI
PREVENZIONE INCENDI

REI xxx

Porta di compartimentazione

Xm

Distanza di fuga

Uscita verso l'alto

Uscita orizzontale

Maniglione antipanico (UNI EN 1125)

Estintore portatile

Naspo DN 25

Idrante a muro DN 45

Idrante soprassuolo DN 70

Idrante sottosuolo

Attacco per autopompa singolo o doppio

Impianto automatico di rivelazione fumi

Impianto manuale di rivelazione

N.B. RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO
IN DATA 22/01/2003 con prot. 701 E'
CAMBIATA PER MOTIVI STRUTTURALI LA
DISPOSIZIONE DELLE SUPERFICI AERANTI