

Riuso e riqualificazione tecnologica di immobile con
valenza sociale - caso studio dell'Ex Maternità di Asti

Relatore: Prof. Ing. Paolo PIANTANIDA

Candidata: Giorgia PORZIO matricola 304575

Planimetria piano seminterrato

SCALA
1:100
[cm]

CODICE TAVOLA
PLPS



Verifica rapporto aeroilluminante servizi piano seminterrato				
Locale	Superficie Finestrata (m²)	Superficie Locale (m²)	Calcolo (-)	Verifica (-)
Unità bagni				
Blocco bagni 1	3,30	11,39	0,290	> 1/12 = 0,083
Blocco bagni 2	1,1	11,76	0,094	> 1/12 = 0,083
WC disabili	0,72	6,50	0,111	> 1/12 = 0,083
Palestra	10,01	44,09	0,227	> 1/8 = 0,125
Disimpegno	\	52,83	\	
Salottino comune	14,4	43,57	0,331	> 1/8 = 0,125
Attrezzatura custode	\	12,42	\	
Locale filtro	\	8,51	\	
Sala polifunzionale	12,6	82,72	0,152	> 1/8 = 0,125
Sala custodi/portineria	7	28,48	0,246	> 1/8 = 0,125
Ambulatorio infermieristico	5,6	26,74	0,209	> 1/8 = 0,125
Deposito sanitario	\	5,95	\	
Sala riunioni	2,85	48,00	0,059	< 1/8 = 0,125
Ricovero bici e passeggini	1,85	106,06	\	Areazione forzata

LEGENDA	
	Pavimentazione con autobloccanti
	Battuto di cemento
	Ingresso pedonale
	Griglia raccolta acque meteoriche
	Proiezione controsoffitto
	Estrazione ed espulsione aria interna viziata
	Aria esterna pulita tramite ventilazione naturale

