

il colore rosso  
contradistingue la  
componentistica provvisoria

La fornitura BT proviene da un quadro di zona situato nel locale quadri QUFF10. La linea è protetta dall'interruttore di seguito rappresentato:

PVZEN  
4 poli  
In=32A  
Id=0.3A

Il potere di interruzione degli interruttori è minimo 10kA

