


La fornitura BT proviene da un quadro di zona situato nel locale quadri QUFF10. La linea è protetta dall'interruttore di seguito rappresentato:



Il potere di interruzione degli interruttori è minimo 10kA

