

La fornitura BT proviene da un quadro di zona situato nel locale quadri QUFF10. La linea è protetta dall'interruttore di seguito rappresentato:

PVZEN

4 poli

In=32A

Id=0.3A

Il potere di interruzione degli interruttori è minimo 10kA

LEGENDA ALIMENTAZIONI		
LINEA ALIMENTAZIONE	FUNZIONE	TENSIONE
	Sezionamento antiricambio inverter	230V AC
	Interblocco configurazione	230V AC
	Sezionamento antiricambio UPS	12V DC
	Strumentazione ASITA	230V AC
	Sezionamento antiricambio linee ai piani inferiori	230V AC

