Caratteristiche dello strumento

STRUMENTAZIONE:

ThermaCAM SC660 PAL (Flir Systems)

Sensibilità termica: <30mK

Precisione: ±1%

Campo spettrale: 8-9 µm

Matrice: 640x480 px

IR-Lens: 24° e 45°

Localizzazione

Indagine termografica

Prospetto est del Palazzo



Prospetto su strada (spettro del visibile)
ore 10.28.58 del 13.09.2016

09.27.07 | 13.09.2016 | Spettro IR - scala cromatica IRON

In questo fotogramma si osservano alcune finestre in parte tamponate, anche se la vista non è ravvicinata.

09.33.06 | 13.09.2016 | Spettro IR - scala cromatica B/N

In questo zoom sul prospetto esterno si riesce a scorgere la tessitura muraria in laterizio, occultata dall'intonaco superficiale.